

OSD "Ialoveni Gaz"

Registru  
întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
al SRL "Ialoveni Gaz" pentru trimestrul IV anul 2021

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (P1,PM,PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/Neprogramată (P/N)	Cauza conform clasificării din pct.18	Descrierea detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Raionul Strășeni</b>														
	or. Strășeni	PRG- Nr.27/1	PJ	05.10.2021	8:00		32 ore 30 min	32 ore 30 min	67	0	67	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
	s.Cojușna	PRG-Nr.48	PM	06.10.2021	9:30		7 ore 10 min	7 ore 10 min	16	0	16	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune medie
	s. Negrești	PRG-Nr.10	PM	06.10.2021	9:00		7 ore 20 min	7 ore 20 min	20	0	20	P		Inlocuirea armaturii de închidere P/M
	s. Cojusna	SRG Nr.1	PM	13.10.1021	9:00		34 ore	34 ore	302	5	307	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune medie PE D-63 metal D-150
	s. Lozova	PRG -Nr-41,53,54,55 ,67	PM	10.11.2021	9:00		12 ore	12 ore	107	3	110	P		Reparația unui tronson de gazoduct de P/Joasă
	s.Pânășești	PRG-Nr23	PJ	09.12.2021	9:00		7 ore	7 ore	14	0	14	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
	or.Strășeni	str.M. Costin PRG-6	PJ	09.12.2021	9:00		7 ore	7 ore	45	0	45	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune joasă
	or Strășeni	st.M Eminescu PRG-29/2	PM	13.12.1021	9:00		4 ore	4 ore	25	0	25	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului de presiune medie
<b>Raionul Anenii Noi</b>														
	r-n Anenii Noi	str.Chisinaului Nr-46	PJ	15.10.2021	9:00		5ore 25min	5ore 25min	5	0	5	P		Punerea sub presiune a instalației de gaze, (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	r-n Anenii Noi	st.Suvorov Nr-16	PJ	15.10.2021	9:00		3ore 20min	6 ore 20min	9	0	9	P		Punerea sub presiune a instalației de gaze, (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	s.Țințăreni - s.Geamana	s.Țințăreni - s.Geamana deconectat de la armatura de închidere situată la ieșire din SRG s.Țințăreni	PÎ	18.10.2021	9:00		120 ore	120 ore	864	15	879	P		Punerea sub presiune a instalației de gaze, (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	s. Chetrosu	str. Bîcului Nr.34	PJ	21.11.2021	15:24		1 ore 21 min	1 ora 21 min	16	0	16	N	AT	Incendiu in garaj
	r-n Anenii Noi	str.Chisinaului Nr-56, str.Tighina Nr-47	PJ	20.12.2021	9:00		8 ore	8 ore	26	0	26	P		Punerea sub presiune a instalației de gaze, (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune
	s. Socoleni	str Uzinilor PRG Nr.1	PJ	28.12.2021	9:00		31 ore 55 min	31 ore 55 min	101	2	103	P		Punerea sub presiune a instalației de gaze, (conectarea) conductei de gaze nou construită la conducta de gaze în funcțiune

