

OSD "Ialoveni Gaz"

Registru
întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
al SRL "Ialoveni Gaz" pentru trimestrul I anul 2023

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (PI,PM,PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii (minute)			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OS T	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/Neprogramată (P/N)	Cauza conform clasificării din pct.18	Descrierea detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Raionul Strășeni														
r.Strășeni	s.Galești	PRG-1,1 A,2,3,4,4A, 5,6,7,8,9,10,10b,11.11a,27,28	PM	21.03.2023	8:00		3420	3420	357	5	362	P		Înlocuirea armăturii de închidere(vană de gaze d 100 mm) de P/M
Raionul Criuleni														
r.Criuleni	s.Coseșnița	PRG Nr-12	PJ	28.03.2023	15:08		1574	1574	7	0	7	N	AC	Deteriorarea gazoductului supratelan D25 mm PJ, în urma calamităților naturale (vântului puternic)
Raionul Anenii Noi														
r.Anenii Noi	or. Anenii Noi	str.Consilierii Naționale 16 B	PJ	27.02.2023	9:00		2160	2160	4	0	4	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze noi construite D25mm la conducta de gaze în funcțiune.
	s. Țițăreni	PRG Nr-1	PJ	28.03.2023	12:45		1585	1585	9	0	9	N	AC	Deteriorarea gazoductului supratelan D32 mm PJ, în urma calamităților naturale (vântului puternic)