

OSD "Ialoveni Gaz"

Registru
întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
al SRL "Ialoveni Gaz" pentru trimestrul II anul 2023

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (P1,PM,PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii (minute)			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/Neprogramată (P/N)	Cauza conform clasificării din pct.18	Descrierea detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Raionul Ialoveni														
r.Ialoveni	s.Costești	PRG Nr-25	PJ	13.04.2023	8:02		1618	1618	26	0	26	N	AT	Deteriorarea gazoductului supratelan D=40 mm, în urma accidentului rutier.
	or.Ialoveni	PRG Nr-12P	PJ	16.05.2023	9:00		2160	2160	64	0	64	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	or.Ialoveni	PRG Nr-1S-9S,11S-17S, 30S	PJ-PM	22.05.2023	8:30		2880	2880	196	0	196	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ-PM
	s.Mileștii Mici	PRG-Nr-15, 17, 26.	PM	23.05.2023	8:30		1920	1920	100	0	100	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PM D-80mm
	s.Răzeni	PRG-Nr-49	PM	23.05.2023	8:30		1920	1920	14	0	14	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-49
	or.Ialoveni	PRG-Nr-13 A -16 A	PJ-PM	24.05.2023	9:30		2880	2880	116	0	116	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ-PM
	s.Molești	PRG-Nr-13, 10A	PJ	24.05.2023	8:30		1920	1920	52	0	52	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ
	s.Răzeni	PRG-Nr-12	PJ	25.05.2023	8:30		1920	1920	16	0	16	p		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-12
	or.Ialoveni	PRG-Nr-1A-6A,8A,1H-20H,4,5B,6,7,9B	PM-PJ	29.05.2023	8:00		6360	6360	1275	0	1275	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ-PM
s.Costești	PRG-Nr-R1-R41	PJ	20.06.2023	8:30		4320	4320	319	0	319	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ	
s.Mileștii Mici	PRG-Nr-13;16;18;19;30;31;32;35;38;40	PM-PJ	20.06.2023	9:00		4320	4320	241	1	242	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ-PM.Înlocuirea armaturii de închidere de PM D=76mm	
Raionul Anenii Noi														
r.Anenii Noi	s.Maximovca	str.Timireazeva	PJ	04.04.2023	14:24		126	126	7	0	7	N	AT	Deconectarea samovolnică a racordului D57mm de PJ
	s.Troita Nouă	PRG Nr-6 str-le Pădurilor, Tighina, Izmail	PJ	06.04.2023	9:00		2160	2160	66	0	66	P		Racordarea (conectarea) conductei de gaze noi construite D50 mm la conducta de gaze în funcțiune
	s.Hîrbovăț	PRG Nr-7 str.Protegailovscaia	PJ	11.05.2023	9:00		2160	2160	21	0	21	P		Racordarea (conectarea) a nodului de evidență intern de la PRG Nr.7
	s.Hîrbovăț	PRG Nr-3 str.Protegailovscaia	PJ	15.05.2023	9:00		2160	2160	21	0	21	P		Racordarea (conectarea) a nodului de evidență intern de la PRG Nr.3
	s.Tintăreni	GGRP	PM	22.05.2023	9:00		7200	7200	845	10	855	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PM
	s.Hîrbovăț	PRG Nr-8 str.Iachira	PJ	23.05.2023	9:00		2160	2160	36	0	36	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului PJ D100mm
	s.Mirnoe	PRG Nr-1	PM-PJ	29.05.2023	9:00		2160	2160	42	0	42	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PM - PJ
	s.Maximovca	str.Centrala PRG Nr-1	PM	05.06.2023	9:00		2160	2160	8	0	8	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-1
	s.Sagaidac	PRG Nr-10	PM	06.06.2023	9:00		2160	2160	11	0	11	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-10
	s.Sagaidac	str.Centrala PRG Nr-12	PM	07.06.2023	9:00		2160	2160	10	0	10	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-12
	s.Geamăna	PRG Nr-8	PJ	12.06.2023	9:00		2160	2160	51	0	51	P		Verificarea la etanșeitate gazoductului de PJ
	or.Anenii Noi	str.Chișinăului N-52, 54,58, 60	PJ	12.06.2023	9:00		5760	5760	203	0	203	P		Racordarea conductei de gaze PJ
	s.Geamăna	PRG Nr-4	PJ	14.06.2023	9:00		2160	2160	36	0	36	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ
	s.Bălăbănești	PRG Nr-2	PJ	19.06.2023	9:00		2160	2160	88	0	88	P		Reamplasarea gazoductului de p/j
s.Berezchi	str. Podgornaia, str.Comsomolistă	PJ	19.06.2023	9:00		2160	2160	42	0	42	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ	
s.Dubăsarii Vechi	PRG Nr-7	PJ	26.06.2023	9:00		2880	2880	265	0	265	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ	
Raionul Strășeni														
r.Strășeni	s. Negrești	PRG Nr-9	PM	17.05.2023	9:00		2160	2160	34	0	34	P		Schimbarea armăturii de închidere PM D 25 mm
	s. Făgureni	PRG Nr-1	PM	22.05.2023	8:00		1980	1980	21	0	21	P		Schimbarea armăturii de închidere PM D-50mm
	or.Strășeni	str. Chișinăului № 13,13/1 PRG Nr- 35/1	PJ	29.05.2023	8:00		2160	2160	79	0	79	P		Reparația unui tronson de gazoduct D50 PJ
	or.Strășeni	7,9 PRG Nr- 27/1	PJ	05.06.2023	8:00		2160	2160	64	0	64	P		Reamplasarea gazoductului supratelan P/J D50
	s.Vorniceni	PRG Nr-10	PM	06.06.2023	8:00		2160	2160	49	0	49	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-10
	or.Strășeni	str.S Lazo-9	PJ	12.06.2023	8:00		2160	2160	48	0	48	P		Reamplasarea gazoductului pe fasada casei P/J D-50
or.Strășeni	str. Ștefan cel Mare PRG № 3/1, 65,66,67,68/1	PM	21.06.2023	8:00		2160	2160	31	4	35	P		Reamplasarea gazoductului PM, PJ D-50mm.	
Raionul Criuleni														
r.Criuleni	s.Stetcani	PRG Nr- 8/2	PM	30.05.2023	8:00		2040	2040	11	0	11	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-8/2
	or.Criuleni	SRG-1,NE-2,PRG-72	PM-PJ	12.06.2023	8:00		7200	7200	2934	0	2934	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PM - PJ
Raionul Dubăsari Coșnița														
r.Dubăsari Coșnița	s.Coșnița	PRG Nr-11	PJ	08.05.2023	2:15		860	860	25	0	25	N	AC	Incendiu
	s.Coșnița	PRG Nr-32	PM	26.06.2023	8:00		1440	1440	35	0	35	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG-32
	s.Coșnița	PRG Nr-78	PM	27.06.2023	8:00		1440	1440	20	0	20	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PM
	s.Pirîta	PRG Nr-1	PM	27.06.2023	8:00		1440	1440	18	0	18	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PM
	s.Ustia	PRG Nr-3,5,6,8	PJ	27.06.2023	8:00		1440	1440	80	0	80	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de PJ