

OSD "Ialoveni Gaz"

Registru  
întreruperilor în livrarea gazelor naturale utilizatorilor de sistem/ consumatorilor finali  
al SRL "Ialoveni Gaz" pentru trim. IV an.2025

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (P,PM,PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Data restabilirii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii (minute)			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/Neprogramată (P/N)	Cauza conform clasificării din pct.18	Descrierea detaliată
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Raionul Ialoveni</b>																
	or. Ialoveni	PRG-1A, str.Cișmelelor, Soltis, Livezelor, Victoria, M.Viteazu, Cupcea, I.Creangă	P/M	02.10.2025	8:00	03.10.2025	17:00		1980	1980	129	0	129	P		Reamplasarea verticală a conductei de gaze de p/m d-76 mm
	or. Ialoveni	SRG-1 str. Prieteniei, SRG-2, SRG-3, POZ	P/M	28.10.2025	8:00	31.10.2025	17:00		4860	4860	4541	98	4639	P		Reutilare tehnică a părții tehnologice a SRG str. Prieteniei or. Ialoveni
	r.Ialoveni	vile Dânceni- Suruceni	P.Î.	27.11.2025	8:05	28.11.2025	17:00		1975	1975	196	0	196	N	AT	Deteriorarea gazoductului de PÎ D-110 mm din PE pe traseul Strășeni-Scoreni
<b>Raionul Anenii Noi</b>																
	s.Roșcana s.Calfa	SRG Roșcana	P/M	13.10.2025	9:00	17.10.2025	17:00		6240	6240	1151	13	1164	P		Verificarea la etanșitate a conductei de gaze subterane de p/m SRGP Roșcana
	s. Floreni	PRG -3	P/M	13.11.2025	9:00	14.11.2025	17:00		1920	1920	138	0	138	P		Reutilare tehnică a PRG-3 de p/m s. Floreni
	s.Floreni	PRG-5	P/M	19.11.2025	09:00	20.11.2025	17:00		1920	1920	107	0	107	P		Reutilare tehnică a PRG-5
	s. Chetrosu	NE Chetrosu	P/M	04.12.2025	13:40	05.12.2025	14:00		1460	1460	56	0	56	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze P.M. D-50 mm din PE
	s. Chetrosu	NE Chetrosu	P/M	09.12.2025	12:40	10.12.2025	14:00		1520	1520	56	0	56	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze P.M. D-50 mm din PE
	s.Chirca	s.Chirca str.Mira	P/J	15.12.2025	9:35	15.12.2025	12:10		155	155	4	0	4	N		Lichidarea scurgerii de gaze la îmbinarea prin sudură D-20mm
<b>Raionul Strășeni</b>																
	or. Strășeni	PRG 19/2	P/J	13.10.2025	8:00	18.10.2025	8:00		7200	7200	1012	8	1020	P		Reutilarea tehnică a PRG 19/2
	or. Strășeni	PRG 17/3	P/J	15.10.2025	8:00	16.10.2025	17:00		1980	1980	135	0	135	P		Reutilarea tehnică a PRG 17/3
	r-I Strășeni, s Cojușna	PRG 65	P/J	15.10.2025	8:00	16.10.2025	17:00		1980	1980	39	0	39	P		Reutilare tehnică a PRG 65
	r-I Strășeni, s Ciobanca	PRG 13	P/J	15.10.2025	8:00	16.10.2025	17:00		1980	1980	19	0	19	P		Verificarea la etanșitate a conductei de gaze de p/j PE PRG 13
	com.Redeni s.Drăgușeni, s.Zâmcioji.	PRG 1 - 51	P/M	20.10.2025	8:00	25.10.2025	8:00		7200	7200	541	11	552	P		Verificarea la etanșitate a conductei de gaze de presiune medie PE
	mun. Strășeni str. M. Eminescu 72	PRG - 29/2	P/J	17.11.2025	8:00	18.11.2025	17:00		1980	1980	20	0	20	P		Reamplasarea gazoductului supraterran de p/j din mun Strășeni str. M. Eminescu 72 SE-1
	or.Strășeni	str.Veronica Micle 40	P.M.	28.11.2025	9:37	29.11.2025	17:00		1883	1883	1250	0	1250	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze P.M. D-90mm din PE
<b>Raionul Criuleni</b>																
Sucursala "Anenii Noi Gaz"	s.Valea Satului	NE Valea Satului	P/M	08.12.2025	09:00	09.12.2025	17:00		1920	1920	25	1	26	P		Montarea nodului de evidență tehnologic
	r-I Criuleni, s Porumbeni	PRG 2	P/M	15.10.2025	8:00	16.10.2025	17:00		1980	1980	26	0	26	P		Reutilare tehnică a PRG 2
	s.Rîșcova	PRG-12; 13; 14.	P.J.	16.12.2025	8:00	17.12.2025	17:00		1980	1980	35	0	35	P		Punerea sub presiune a conductei nou construite de presiune joasă