Anexa
la Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport
și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr.422/2019 din 22.11.2019

OSD "Ialoveni Gaz"

Tabelul 1

Registru
întreruperilor în livrarea gazelor naturale utilizatorilor de sistem/ consumatorilor finali
al SRL "Ialoveni Gaz" pentru trim III 2026

Raionul	Localitatea	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OSD	Nivelul de presiune (PÎ,PM,PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Data restabilirii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii (minute)			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programată/ Neprogramată	Cauza conform clasificării din pct.18	Descrierea detaliată
1	2	3	4	5	6	6,		7	8	9	10	11	12	13	14	15
Raionul Criuleni																
r.Criuleni	s.Dubasarii Vechi	PRG Nr.3 PRG Nr.4	PJ	10.08.2026	09:00	13.08.2026	9:00		4320	4320	402	10	412	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr.3 și Nr.4 și încercare de control la presiune a conductelor de gaze naturale subterane din oțel de presiune joasă cu diametru înter 108 mm și 57 mm
	s.Zaicana	PRG-2;3;4;7;12.	PM, PJ	12.08.2026	8:00	14.08.2026	8:00		2880	2880	148	0	148	P		Reutilarea tehnică a PRG-7.
	s.Dubasarii Vechi	PRG. Nr.15	PJ	24.08.2026	09:00	25.08.2026	09:00		1440	1440	54		54	P		Lucrări de încercare de control la presiune a conductelor de gaze naturale subterane din PE de presiune joasă cu diametru înter 76 mm și 32 mm
	s.Valea Satului	Nodul de evedinta Nr.1	PM	24.08.2026	09:00	25.08.2026	17:00		1920	1920	26	1	27	P		Lucrări de încercare de control la presiune a conductelor de gaze naturale subterane din PE de presiune medie cu diametru înter 50 mm și 32 mm
	s. Hîrtopul Mare	PRG - 33 .	PM	25.08.2026	8:00	26.08.2026	20:00		2160	2160	25	0	25	P		Reutilarea tehnică a PRG-33.
	s.Coșernița	PRG-20	PM	02.09.2026	9:00	03.09.2026	17:00		1920	1920	15	0	15	P		Reutilarea tehnică a PRG-20.
	s.Măgdăcești, Porumbeni ,Pașcani ,Ratuș ,Drasliceni ,Logănești	Conducta de gaze interrurală s.Măgdăcești, Porumbeni ,Pașcani ,Ratuș ,Drasliceni ,Logănești	PM	07.09.2026	9:00	11.09.2026	17:00		3360	3360	3462	48	3510	P		Lucrări de înlocuire a armături de închidere DN 250 mm a rețelei de distribuire de presiune înaltă din s.Goianul Nou, mun.Chisinău (lucrările efectuate de SRL Chișinău Giaz)
	s.Slobozia Dușca	PRG-4	PM	22.09.2026	8:00	23.09.2026	16:30		1950	1950	49	0	49	P		Reutilarea tehnică a PRG-4
	s.Hîrtopul Mare	PRG-15	PM	22.09.2026	8:00	23.09.2026	17:00		1980	1980	22	0	22	P		Reutilarea tehnică a PRG-15
	s.Stețcani	PRG-5	PM	23.09.2026	8.00	24.09.2026	17:00		1980	1980	15	0	15	P		Reutilarea tehnică a PRG -5
Raionul Ialoveni																
r. Ialoveni	or. Ialoveni	PRG- 4 S , str.Voluntarilor 26, 28, 32, 42. str. Tricolor 25, 31, 33, 35, 37, 39, 43.	PM	01.07.2026	8:00	02.07.2026	17:00		1980	1980	11	0	11	P		Reutilarea tehnică a PRG-4 S
	or. Ialoveni	PRG - 5S, str. Voluntarilor 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22. str. Tricolor 1, 5, 7, 9, 11, 13A, 13B, 15, 17, 17/1, 19, 23.	PM	02.07.2026	8:00	03.07.2026	17:00		1980	1980	21	0	21	N	AT	Lucrări de reutilare tehnică a PRG 5S
	vile Suruceni vile Dănceni	PRG- 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 26. PRG-27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 48.	PM	06.07.2026	8:00	09.07.2026	17:00		4860	4860	207	0	207	P		Lucrări de încercare de control la presiune a conductelor de gaze naturale de presiune medie
	or.Ialoveni	str.D.Sihastru 4, 6, 6/1, 7, 3; str.Prieteniei 6, 8, 10, 1 - 21/1; str.Păcii 1, 3/1, 2 - 12/2; str.Vlad Țepeș; str.Mihail Frunze; str.9 Mai; str. Doina; str.Mihai Eminescu; str. Valea Trandafirilor; str. Cetatea Albă 1 - 18; str.Libertății 1 - 19; str.Ismail; str-la Ismail 2 - 6; str.Chișinău 1 - 6/A ; str.Matei Basarab; str.Vaile Lupu; str.Dragomirna; str.Bucovina; str.Gr. Vieru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; str.Alexandru cel Bun 9, 11, 13, 30 - 64; str.P Movilă 2-29/1; str.1 Mai.	PJ	06.07.2026	8:00	10.07.2026	17:00		6300	6300	1218	6	1224	P		Reparația conductei de gaze de P/J, D-159 mm
	s. Costești	PRG-24	PM	07.07.2026	8:00	08.07.2026	17:00		1980	1980	9	0	9	P		Reutilarea tehnică a PRG-24
	s. Milești Mici	PRG-13	PM	13.07.2026	8:00	14.07.2026	17:00		1980	1980	39	0	39	P		Reutilarea tehnică a PRG-13
	or.Ialoveni	PRG-7S str.T.Vladimirescu 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48. str.Voluntarilor 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.	PM	15.07.2026	8:00	16.07.2026	17:00		1980	1980	21	0	21	P		Reutilarea tehnică a PRG-7S
	or.Ialoveni	PRG - 22L str. Brașov 35, 36, 36A, 37, 38, 39 str. Brăila 38, 40	PM	20.07.2026	8:00	21.07.2026	17:00		1980	1980	8	0	8	P		Reutilarea tehnică a PRG 22L
	s.Molești	PRG-1	PJ	22.07.2026	8:00	23.07.2026	17:00		1980	1980	55	0	55	P		Lucrări de reparație a conductei de gaze de presiune joasă.
	s.Zimbreni	PRG-10; 11; 12.	PM	18.08.2026	12:00	19.08.2026	15:00		1620	1620	67	0	67	AT		Deteriorarea conductei de gaze de presiune medie D-50 mm. PE
	s. Milești Mici	PRG-29	PM	01.09.2026	8:00	02.09.2026	17:00		1980	1980	19	0	19	P		Reutilarea tehnică a PRG-29
	s. Milești Mici	PRG-37	PM	03.09.2026	8:00	04.09.2026	17:00		1980	1980	33	0	33	P		Reutilarea tehnică a PRG-37
	s.Costești	PRG-2M	PM	07.09.2026	8:00	08.09.2026	17:00		1980	1980	25	0	25	P		Înlocuirea armaturii de P.M. D-50mm
	or.Ialoveni	Al cel Bun -19,43 A, V Crăsescu-5,Izmail -8	PM	07.09.2026	8:00	07.09.2026	17:00		540	540	61	2	63	P		Debranșarea conductei de gaze naturale de p/m amplasat pe str.Al cel Bun 43.
	or.Ialoveni	str.P.Ștefănucă 34	PM	08.09.2026	8:00	09.09.2026	16:00		1920	1920	97	0	97	P		Lucrări de reamplasare a conductei de gaze de P/M
	s.Zimbreni	PRG-6	PM	08.09.2026	8:00	09.09.2026	17:00		1980	1980	36	0	36	P		Reutilarea tehnică a PRG-6
	s.Horăști	PRG-17	PJ	10.09.2026	8:00	11.09.2026	17:00		1980	1980	14	0	14	P		Reutilarea tehnică a PRG-17
	s.Costești	GSGO-1 ,GSGO-2	PJ	21.09.2026	8:00	25.09.2026	17:00		6300	6300	514	0	514	P		Inlocuirea armăturii de închiderte d-50 mm.
	or.Ialoveni	PRG-9 H	PJ	23.09.2026	8:00	24.09.2026	17:00		1980	1980	45	0	45	P		Lucrări de reparație a conductei de distribuție presiune joasă d-57 mm
	s. Costești	PRG - 16A	PM.	28.09.2026	8:00	29.09.2026	17:00		1980	1980	25	0	25	P		Înlocuirea armăturii de închiderte D-50 mm.
	or.Ialoveni	str.Al. cel Bun 10A, 12, 14, 14A, 16, 20, 20A, 22, 24, 26, 26A; str.Gh. Coșbuc 1-32; str. T. Ciorbă 1-24.	PJ	29.09.2026	8:00	30.09.26	17:00		1980	1980	92	0	92	P		Reamplasarea conductei de distribuție de P/J D-57mm

Raionul Strășeni																
r.Strășeni	s.Sireți	PRG 1-93	PM	01.07.2026	8:37	02.07.2026	16:30		1913	1913	1357	22	1379	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran D-160mm PE de presiune medie
	s.Romanești	PRG-1,2,3,4,5,6,7,8,10,11	PM,PJ	13.07.2026	8:00	18.07.2026	8:30		7200	7200	508	0	508	P		Înlocuirea armăturii de închidere D-80,D-50,D-40 PM ,PJ
	s.Roșcani, s.Cojușna	Conducta de gaze interrurala de P/Î direcția Cojușna	PÎ	16.07.2026	8:44	17.07.2026	14:00		1756	1756	0	3	3	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran D-159mm OȚ de presiune înaltă
	s.Cojușna	PRG-16,17,18,19,20,21	PM	22.07.2026	8:00	24.07.2026	8:00		2880	2880	145	0	145	P		Înlocuirea armăturii de închidere D-50, PM
	or.Strășeni	PRG-20/1	PM,PJ	27.07.2026	8:00	31.07.2026	17:00		6300	6300	503	0	503	P		Reutilare tehnică PRG-20/1
	s.Gălești	PRG-1-20	PM	03.08.2026	13:15	04.08.2026	17:00		1665	1665	305	0	305	N	AT	Deteriorarea gazoductului subteran D-110mm PE de presiune medie
	com.Pănășești s.Ciobanca	PRG-3	PM,PJ	10.08.2026	8:00	11.08.2026	17:00		1980	1980	21	0	21	P		Reutilare tehnică PRG-3
	s.Romanești	PRG-6,7	PM,PJ	12.08.2026	8:00	14.08.2026	17:00		3420	3420	203	0	203	P		Reutilare tehnică PRG-6,7
	s.Gălești	PRG-10B	PM,PJ	17.08.2026	8:00	18.08.2026	17:00		1980	1980	21	0	21	P		Reutilare tehnică PRG-10B
	s.Sireți	PRG-1,2,3,4,5,38,39	PM	24.08.2026	8:00	25.08.2026	17:00		1980	1980	186	0	186	P		Înlocuirea armăturii de închidere D-32 PM
	or.Strășeni	PRG-23/2	PM	25.08.2026	8:00	26.08.2026	17:00		1980	1980	98	0	98	P		Reutilare tehnică PRG-23/2
	s.Căpriana	PRG-19	PM,PJ	01.09.2026	8:00	02.09.2026	17:00		1980	1980	21	0	21	P		Reutilare tehnică PRG-19
	or.Strășeni	PRG-6/3	PM,PJ	07.09.2026	8:00	11.09.2026	17:00		6300	6300	508	0	508	P		Reutilare tehnică PRG-6/3
	s.Micăuți	PRG-38	PJ	11.09.2026	19:15	12.09.2026	14:00		1125	1125	12		12	N	AT	Deteriorarea gazoductului suprateran D-40mm oțel de presiune joasă
	or.Strășeni	PRG-21/1,31/1,36/1	PJ	21.09.2026	8:00	25.09.2026	17:00		6300	6300	501	0	501	P		Înlocuirea armăturii de închidere D-50,D-40,D-32 și D-25 PJ
	s.Lozova	PRG-18	PM,PJ	29.09.2026	8:00	30.09.2026	17:00		1980	1980	21	0	21	P		Reutilare tehnică PRG-18
Raionul Anenii Noi																
r.Anenii Noi	s. Maximovca	PRG Nr.2	PJ	13.07.2026	09:00	15.07.2026	9:00		2880	2880	160	0	160	P		Lucrări de încercare de control la presiune a conductelor de gaze naturale subterane din oțel de presiune joasă cu diametru între 108 mm și 57 mm
	s. Troita Noua	bransament d.50	PJ	15.07.2026	09:00	16.07.2026	17:00		1920	1920	33	0	33	P		Lucrări de reparație a conductei de gaze naturale supraterane cu D=57 mm, de presiune joasă
	s. Bulboaca	bransament d.80	PJ	10.08.2026	09:00	11.08.2026	17:00		1920	1920	26	0	26	P		Racordarea gazoductului nou construit cu rețea de distribuție D=76 mm
	s.Harbovatul Nou	PRG Nr.3	PJ	18.08.2026	09:00	20.08.2026	9:00		2880	2880	124		124	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr.3
	s.Berezchi	PRG Nr.13	PJ	24.08.2026	09:00	25.08.2026	17:00		1920	1920	61	1	62	P		Lucrări de încercare de control la presiune a conductelor de gaze naturale supraterane din oțel de presiune joasă cu diametru între 76 mm și 57 mm
	s.Cobusca Noua	PRG Nr.2	PM	02.09.2026	9:00	04.09.2026	09:00		2880	2880	220		220	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr.2
	s.Florești	PRG Nr.1	PJ	07.09.2026	9:00	08.09.2026	17:00		1920	1920	50		50	P		Lucrări de încercare de control la presiune a conductelor de gaze conductelor de gaze naturale supraterane din oțel de presiune joasă cu diametru între 108 mm și 25 mm
	s.Cobusca Veche	PRG Nr.3	PJ	09.09.2026	9:00	10.09.2026	17:00		1920	1920	41		41	P		Lucrări de încercare de control la presiune a conductelor de gaze naturale supraterane din oțel de presiune joasă cu diametru între 89 mm și 25 mm
	s.Botnaresti	PRG Nr.2	PM	21.09.2026	9:00	22.09.2026	17:00		1920	1920	86	1	87	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr.2
	s.Bulboaca	PRG Nr. 6	PJ	28.09.2026	9:00	29.09.2026	17:00		1920	1920	16		16	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr.6
	s.Bulboaca	PRG Nr.9	PJ	30.09.2026	9:00	01.10.2026	17:00		1920	1920	4		4	P		Lucrări de reutilare tehnică a PRG Nr.9

	s.Ustia	PRG-26	PM	13.07.2026	8:00	14.07.2026	17:00		1980	1980	21	0	21	P		Reutilarea tehnică a PRG-26
	s.Doroţcaia	PRG-24	PM, PJ.	13.07.2026	8:00	14.07.2026	17:00		1980	1980	64	0	64	P		Înlocuirea robinetelor cu bilă cu flanșă, aferente conductelor de gaze naturale P/M și de P/J.
	s.Pîrîta	PRG-27	PM, PJ.	13.07.2026	8:00	14.07.2026	17:00		1980	1980	45	0	45	P		Înlocuirea robinetelor cu bilă cu flanșă, aferente conductelor de gaze naturale P/M și de P/J.
	s.Ustia	PRG-8,14,29,30	PM, PJ.	14.07.2026	8:00	15.07.2026	17:00		1980	1980	60	9	69	P		Înlocuirea robinetelor cu bilă cu flanșă, aferente conductelor de gaze naturale P/M și de P/J.
	s.Coşniţa	PRG-6,5,31,38,58,64	PM, PJ.	14.07.2026	8:00	15.07.2026	17:00		1980	1980	30	0	30	P		Înlocuirea robinetelor cu bilă cu flanșă, aferente conductelor de gaze naturale P/M și de P/J.
	s.Coşniţa	PRG-88	PM	15.07.2026	8:00	16.07.2026	17:00		1980	1980	13	0	13	P		Reutilarea tehnică a PRG-88
	s.Doroţcaia	PRG-2,26,29,30,15,19,22	PM, PJ.	15.07.2026	8:00	16.07.2026	17:00		1980	1980	100	1	101	P		Înlocuirea robinetelor cu bilă cu flanșă, aferente conductelor de gaze naturale P/M și de P/J.
	s.Pîrîta	PRG-26,29,30,7	PM, PJ.	15.07.2026	8:00	16.07.2026	17:00		1980	1980	97	1	98	P		Înlocuirea robinetelor cu bilă cu flanșă, aferente conductelor de gaze naturale P/M și de P/J.
	s.Doroţcaia	PRG-25A	PM, PJ.	16.07.2026	8:00	17.07.2026	17:00		1980	1980	64	0	64	P		Înlocuirea robinetelor cu bilă cu flanșă, aferente conductelor de gaze naturale P/M și de P/J.
	s.Molovata	PRG-14	PM	10.08.2026	8:00	11.08.2026	17:00		1980	1980	9	0	9	P		Reutilarea tehnică a PRG-14
r. Dubăsari	s.Coşniţa	PRG-15	PM	11.08.2026	8:00	12.08.2026	17:00		1980	1980	26	0	26	P		Reutilarea tehnică a PRG-15
	s.Doroţcaia	PPDG Doroţcaia	PÎ, PM	17.08.2026	8:00	21.08.2026	17:00		6300	6300	877	12	889	P		Înlocuirea dispozitivelor de închidere, amplasat pe conducta de distribuţie P/Î şi de P/M
	s.Coşniţa	str.Păcii nr.1	PJ	18.08.2026	8:00	19.08.2026	17:00		1980	1980	16	0	16	P		Lucrări de încercare de control a conductelor de gaze de P/J
	s.Coşniţa	str.Păcii nr.2	PJ	20.08.2026	8:00	21.08.2026	17:00		1980	1980	16	0	16	P		Lucrări de încercare de control a conductelor de gaze de P/J
	s.Coşniţa	PRG-86,78,101,108,109	PM, PJ.	24.08.2026	9:00	26.08.2026	17:00		3360	3360	139	1	140	P		Înlocuirea dispozitivelor de închidere de P/M şi de P/J
	s.Pîrîta	PRG-2,11	PM, PJ.	24.08.2026	8:00	25.08.2026	17:00		1980	1980	45	0	45	P		Înlocuirea dispozitivelor de închidere de P/M şi de P/J
	s.Oxentea	PRG-2,6	PM, PJ.	24.08.2026	8:00	25.08.2026	17:00		1980	1980	40	1	41	P		Înlocuirea dispozitivelor de închidere, amplasate pe conducta de distribuţie P/M şi de P/J
	s.Coşniţa	PRG-8,18,69,93,100	PM, PJ.	25.08.2026	8:00	26.08.2026	17:00		1980	1980	91	0	91	P		Înlocuirea dispozitivelor de închidere, amplasate pe conducta de distribuţie P/M şi de P/J
	s.Holercani	PRG-22A,28,29	PM, PJ.	25.08.2026	8:00	26.08.2026	17:00		1980	1980	5	1	6	P		Înlocuirea dispozitivelor de închidere, amplasate pe conducta de distribuţie P/M şi de P/J
	s.Ustia	PRG-28	PM	09.09.2026	8:00	10.09.2026	17:00		1980	1980	7	0	7	P		Reutilarea tehnică a PRG-28
	s.Coşniţa	PRG-25	PM	15.09.2026	8:00	16.09.2026	17:00		1980	1980	15	0	15	P		Reutilarea tehnică a PRG-25
	s.Molovata	PRG-16	PM	15.09.2026	8:00	16.09.2026	17:00		1980	1980	24	0	24	P		Reutilarea tehnică a PRG-16
	s.Ustia	PRG-23	PM	16.09.2026	8:00	17.09.2026	17:00		1980	1980	3	0	3	P		Reutilarea tehnică a PRG-23
	s.Coşniţa	PRG-92	PM	16.09.2026	8:00	17.09.2026	17:00		1980	1980	11	0	11	P		Reutilarea tehnică a PRG-92

Notă:
Tabelul 1 se va completa pentru toate întreruperile din reţeaua de gaze naturale.
1) În coloana 7 (OST) se va indica durata întreruperii, cauzată de OST (după caz). În coloana 8 (OSD) – timpul utilizat efectiv de OSD pentru executarea lucrărilor planificate sau neplanificate.
3) În coloana 9 (Total) se va indica durata totală a întreruperii (suma col 7 + col 8);
4) Coloanele 10 şi 11 vor indica numărul de locuri de consum ale consumatorilor casnici (CC), respectiv noncasnici (NC), afectate de întrerupere;
5) În coloana 12 – numărul total de locuri de consum afectate (coloana 10 + coloana 11);
6) În coloana 13 se va înregistra cauza întreruperii, P – programată, N-neprogramată;
7) În coloana 14 (Ind.) se va înscrie indicele cauzei întreruperii, folosind următoarele notaţii;
8) În coloana 15 se va descrie detaliat cauza întreruperii.